

# 新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

113 年 1 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	9.57	3.89	27.3	40
硫氧化物 SO <sub>x</sub> ppm	2.74	1.92	31.8	80
氮氧化物 NO <sub>x</sub> ppm	43.91	16.97	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	14.68	23.48	54.5	120
不透光率 Opacity %	5.19	5.15	10	10