

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

113 年 2 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	10.02	13.12	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	5.06	5.58	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	75.03	71.10	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	3.72	8.75	54.5	120
不透光率 Opacity %	5.82	5.38	10	10