

1.

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

113 年 11 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	20.59	15.45	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	2.05	3.12	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	89.85	74.33	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	14.33	3.33	54.5	120
不透光率 Opacity %	1.61	2.73	10	10