

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

113 年 12 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	-	18.11	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	-	6.95	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	-	72.22	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	-	6.84	54.5	120
不透光率 Opacity %	-	2.62	10	10

備註：一號爐停爐檢修