

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

115 年 2 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	11.39	10.80	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	3.41	5.19	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	42.66	40.59	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	7.06	5.01	54.5	120
不透光率 Opacity %	3.74	2.18	10	10