

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

115 年 8 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	12.50	11.13	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	0.69	5.67	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	40.63	45.07	70	85
一氧化碳 CO ppm	7.66	5.42	54.5	120
不透光率 Opacity %	1.11	3.25	10	10